

NCS - Innspill til byggeprogrammets kapittel C70 Driftsarealer og C80 Utomhus fra NTNU Eiendom

Kapittel C70 alle klynger

Driftsarealer er beskrevet ihht. behov.

Størrelse på varemottak (40 m²) forutsetter at logistikkonsept med logistikkentral gjennomføres som planlagt. Store arrangement kan kreve større vareinntak, og dette må det planlegges for dette spesielt.

Sjekk at byggeprogrammets C70 samsvarer med kapittel D, sånn at tekniske krav i de ulike kapitlene samsvarer. Er det nødvendig å beskrive tekniske krav i begge kapitler?

Kapittel C80 alle klynger

Viktig at kjøring til og fra varemottak ikke kommer i konflikt med myke trafikanter og innganger til bygg. Dette er spesielt viktig der det er behov for å rygge. Det er spesielt trangt på tomtene C3-C4 og F.4.1.

Trærne som står i byggeområdet nå, bør flyttes under byggeperioden. Trærne kan replantes når byggeperioden er over. Forarbeidet til denne jobben må starte to år før flytting, ref. arborist-uttalelse «Fagvurdering flytting av Ask 26.10.2022».

Se også kommentarer til tema utomhus for kapittel B1 og D080.

Innspillene ble behandlet i møte med utvalgte deltakere fra TBG D&F 14.12, hvor følgende deltok: Ragnar Hellan, Elin Sølberg, Nils Jørgen Moltubakk, Irene Dragvik (frafall), Per Arne Tefre og Elisabeth Lægdheim